



Industrie Service

ZERTIFIKAT

Prüfbericht-Nrn.: M 9964001 E01, M9964001 Z02 und
M 0164022 E01 des TÜV Rheinland Taiwan

Hersteller:



Heidelberger Straße 3
76676 Graben-Neudorf

Gegenstand: Proball KH2TF, Ausführung fs

Der o.g. Gegenstand wurde mit Erfolg einem Fire-Safe-Test nach
API STD 607 - 1993 unterzogen.

Geltungsbereich:

Proball KH2TF-fs	DN 8 – DN 80 1/2" – 3"	PN 16, 25, 40 ANSI Class 150, 300
------------------	---------------------------	--------------------------------------

Mannheim, den 06. Februar 2007

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Abteilung Druckbehälter
Die Sachverständigen


Dipl.-Ing. John

