

**Bescheinigung des Herstellers  
zur Nichtrelevanz der ATEX 2014/34/EU**

***Declaration of the Manufacturer  
regarding ATEX 2014/34/EU not being relevant***

Wir, KLINGER Fluid Control GmbH, erklären, dass die Produkte  
*We, KLINGER Fluid Control GmbH, declare that the products*

Kugelhähne KLINGER Ballostar®

Typ: KHA-F, KHA-F, KHA-S, KHA-S, KHA-G, GKHA

PN100/PN63/PN40/PN25/PN16, DN10 bis DN125, DN3/8" bis DN2"

*Ball valves KLINGER Ballostar®*

*Type: KHA-F, KHA-F, KHA-S, KHA-S, KHA-G, GKHA*

*PN100/PN63/PN40/PN25/PN16, DN10 - DN125, DN3/8" - DN2"*

einem Konformitätsbewertungsverfahren nach der Richtlinie 2014/34/EG mit folgendem Ergebnis unterzogen wurden:

*underwent a conformity assessment procedure in accordance with Directive 2014/34/EU with the following result:*

- » Die Armaturen besitzen keine potentielle Zündquelle und können sowohl manuell als auch mechanisch, elektrisch oder pneumatisch angetrieben werden. Die Armaturen fallen nicht in den Anwendungsbereich der ATEX 2014/34/EU.

*The equipment does not have a potential ignition source and might be actuated manually as well as mechanically, electrically or pneumatic. ATEX 2014/34/EU is not applicable to this equipment.*

- » Die Armaturen dürfen im EX-Bereich eingesetzt werden.

*The valves may be used in the EX range.*

Angewendete harmonisierte Normen oder Regelwerke, insbesondere:

*Applicable harmonized standards, in particular:*

AD-2000; DIN 3230; DIN EN 12266; DIN EN 1127-1; DIN EN 13463

Hinweis:


*Note:*

Oben genannte Antriebe müssen einer eigenen Konformitätsbewertung nach ATEX unterzogen werden.

*Above mentioned actuators have to undergo a separate assessment of conformity.*

Gumpoldskirchen, 26.01.2022

(Ort und Datum / Place and Date)



(Rechtskräftige Unterschrift / legal signature)